



## РЕШЕНИЕ № РУ – 88 – ПР/2013г

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието  
върху околната среда

на основание чл. 93, ал. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие, чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС

## РЕШИХ

**да не се извършва** оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на присъединителен газопровод за хранване с компресиран природен газ на КТМ, гр. Русе“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве

**Възложител:** „М-Газ“ ЕООД, ЕИК 117655837, гр. Русе, ул. „Липник“ № 73А, представлявано от Юлия Толева - управител

**Местоположение:** територията на бивш Комбинат за тежко машиностроене – КТМ, в регулационните граници на гр. Русе.

**Характеристика на инвестиционното предложение:**

Инвестиционното предложение (ИП) касае изграждане на присъединителен газопровод за компресиран природен газ, с цел хранване на производствени обекти на територията на бивш Комбинат за тежко машиностроене, гр. Русе. Газопроводът ще се изпълни като два отделни участъка:

- газопровод 1, който свързва Газорегулаторно табло (ГРТ) високо налягане с новоизградено Газорегулаторно и замерно табло 1 (ГРЗТ 1) – 10/4 bar на входа на „Булмаркет“ ООД в УПИ XL-6.1. по плана на КТМ. Трасето на газопровода е проектирано с параметри: дължина 182 m; дебит  $Q = 2\,000\text{ Nm}^3/\text{h}$ ; пад на налягането 140 Pa/m. Ще се изпълни от стоманени безшевни тръби и тръби полиетилен PE 100 SDR 11 с диаметър 110x10.0 mm;

- газопровод 2, който свързва Газорегулаторно табло (ГРТ) високо налягане с новоизградено Газорегулаторно и замерно табло 2 (ГРЗТ 2) – 10/4 bar на входа на „Полисан“ АД в УПИ XX-пп, 1.24, 1.35 по плана на КТМ. Трасето на газопровода е проектирано с параметри: дължина 1213 m; дебит  $Q = 2\,000\text{ Nm}^3/\text{h}$ ; пад на налягането 140 Pa/m. Ще се изпълни от стоманени безшевни тръби и тръби полиетилен PE 100 SDR 11 с диаметър 110x10.0 mm.

Газопроводът ще се положи подземно на дълбочина до 1 m под улично платно, тротоари и зелени площи. ГРЗТ 1 и 2 на входа на потребителите ще се разположат върху бетонови площадки, монтирани в метални шкафове с вентилационни отвори в горната и долна част.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с ПМС № 59/2003 г. (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.), за реализацията на ИП е проведена консултация с Регионална здравна инспекция – гр. Русе.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 3, буква "б" – промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели (невключени в Приложение № 1) към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002г., изм. и доп. ДВ, бр. 66/2013г.) и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Територията, на която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение не засяга защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998 г. изм. и доп. бр. 66/2013 г.) и не попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77/2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 66/2013 г.). Най-близко разположената защитена зона е BG0000529 „Мартен-Ряхово“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т.т.1 и 2 от ЗБР, която отстои на около 4120 м.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.), инвестиционното предложение е подложено на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

## МОТИВИ:

### **I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:**

1. Газопроводите ще се положат подземно в улични платна, тротоари и зелени площи чрез извършване на изкопни работи върху същите. Предвижда се след строителните работи пътните настилки да бъдат възстановени в първоначалния им вид;

2. През строителния период не се предвиждат площадки за временни дейности, използване на технологични пътища и изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура;

3. При строителството и при осъществяване на технологичните процеси, свързани с транспортиране на природен газ не се налага водоползване и не се отделят отпадъчни води;

4. При изграждането на ГРЗТ и полагането на тръбопроводи се очакват краткотрайно шумово въздействие и прахово замърсяване. Въздействията могат да се окачествят като краткотрайни, периодични и с локален обхват;

5. За намаляване на дискомфорта и минимизиране на риска от инциденти ще се предвидят мерки, свързани с обозначаване и обезопасяване на изкопите в участъците по трасето, където се извършват строителни работи и своевременно засипване и възстановяване на пътните и тротоарните настилки след приключването им;

6. Естеството на инвестиционното предложение не създава предпоставки за увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и населението и проява на кумулативни въздействия в съвкупност с други дейности в района;

### **II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:**

1. Трасетата на присъединителните газопроводи ще преминават под улична асфалтобетонна настилка и тротоари. Не се налага промяна на предназначението на земи или ползване на земеделски площи;

2. Осъществяването на предложението няма да доведе до промени във физическите характеристики на района. Газопреносните трасета ще се изградят в регулационните граници на населеното място, където ландшафтът е урбанизиран и комуникационен тип;

3. Не се очаква влияние върху регенеративната способност на природните ресурси в разглежданата територия.

### **III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:**

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близко разположената защитена зона BG0000529 „Мартен-Ряхово“, е, че ИП няма вероятност да

**окаже значително отрицателно въздействие** върху предмета на опазване в зоната, поради следните мотиви:

- реализацията на ИП няма да засегне пряко типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в двете защитени зони;
- няма вероятност от прекъсване на биокоридорни връзки за видове животни, обект на опазване в защитените зони, тъй като предвиденият за реализацията на ИП имот се намира в границите на урбанизираната територия на град Русе;
- не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.

**IV. Характеристики на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:**

1. При нормална експлоатация на обекта не би следвало да се наблюдават негативни въздействия върху компонентите на околната среда или риск за човешкото здраве;
2. Строителството и експлоатацията на газопроводите не предполагат въздействие върху земните недра, ландшафта, природните обекти и минералното разнообразие;
3. Не се очаква ИП да има трансграничен характер на въздействие през етапите на изпълнение и експлоатация.

**V. Обществен интерес към инвестиционното предложение:**

Възложителят е уведомил Община Русе за инвестиционното си намерение. Информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС е предоставена в общинската администрация, като е осигурен обществен достъп на всички заинтересувани лица за периода 30.10.2013г. – 12.11.2013г. Съгласно писмо на Община Русе с изх. № 33-01-430/14.11.2013г., в рамките на осигурения обществен достъп до информацията за инвестиционното предложение не са депозираны мнения, становища и/или възражения срещу реализацията му.

**Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.**

**Настоящото решение за „Изграждане на присъединителен газопровод за захранване с компресиран природен газ на КТМ, гр. Русе” не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовы нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.**

**На основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.**

**При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, град Русе до 14 дни след настъпване на измененията.**

**Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - град Русе, чрез РИОСВ - Русе в 14 дневен срок от съобщаването му по реда на Административно - процесуалния кодекс.**

Дата .....18.11.2013.....

**ДИРЕКТОР РИОСВ:**

(Дауд Ибрям)

