



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – РУСЕ

Изх. № У-4718.....

Русе, 20.11..... 2024 г.

ДО

**Г-Н СТАНЧО ТОТЕВ СТЕФАНОВ**

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА**

**„БАЛКАНФАРМА – РАЗГРАД” АД**

бул. „Априлско въстание” № 68

гр. Разград, общ. Разград

**ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИКА СИ**

**Г-Н Н**

**Г**

**К**

**ОТНОСНО:** Постъпило в РИОСВ – Русе уведомление за изработване на проектно предложение за Подобен устройствен план – План-схема за кабелна линия ниско напрежение 0.4 kV за електрическа връзка между подстанция на „Балканфарма-Разград” АД и фотоволтаична електроцентрала за производство на електроенергия за собствени нужди в ПИ с идентификатор 61710.503.4071 по КККР на гр. Разград, за който е отреден УПИ № XI-4071 „Паркинг и фотоволтаична електроцентрала”, кв. 603 по плана на гр. Разград, община Разград

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТЕФАНОВ,**

Във връзка с Ваше уведомление с вх. № АО-5807/15.11.2024 г. за изработване на проект на Подобен устройствен план – План-схема за кабелна линия ниско напрежение 0.4 kV за електрическа връзка между подстанция на „Балканфарма-Разград” АД и фотоволтаична електроцентрала за производство на електроенергия за собствени нужди в ПИ с идентификатор 61710.503.4071 по КККР на гр. Разград, за който е отреден УПИ № XI-4071 „Паркинг и фотоволтаична електроцентрала”, кв. 603 по плана на гр. Разград, община Разград, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., бр. 106/2021 г.), Ви уведомявам следното:

Горесцитираният план **попада** в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

1. Със Заповед № 2001-33-(2) от 13.06.2024 г. на заместник-кмет на Община Разград е одобрено задание за изработването на проект за Подобен устройствен план – План-схема за кабелна линия ниско напрежение 0.4 kV за електрическа връзка между подстанция на „Балканфарма-Разград” АД и фотоволтаична електроцентрала за производство на електроенергия за собствени нужди в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 61710.503.4071 по кадастралната карта и кадастралния регистър (КККР) на гр. Разград, за който е отреден УПИ XI-4071 „Паркинг и фотоволтаична електроцентрала”, кв. 603 по плана на гр. Разград, община Разград.

Трасето на кабелната линия започва от ПИ с идентификатор 61710.503.4071 по КККР гр. Разград, през ПИ с идентификатор 61710.503.6406 - общински терен, пресича Главен път II-49 „Търговище-Разград-Кубрат” и достига до ПИ с идентификатор 61710.503.6307 по КККР на гр.

Разград, където е съществуващата подстанция на „Балканфарма-Разград“ АД в сграда с идентификатор 61710.503.6307.2.

Трасето ще е с дължина 291 м изцяло в урбанизирана територия и сервитут с ширина 2,10 м – 611.10 кв.м. Изкопните работи ще са с дълбочина 0,80 м. и 1,10 м при пресичане на пътища. При пресичането на Главен път II-49 „Търговище-Разград-Кубрат“ ще се извърши чрез сондаж.

3. Теренът, в който ще се реализира ПУП-ПС, **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии* (ДВ, бр. 133/1998 г., изм. бр. 102/2024 г.).

4. Теренът, в който ще се реализира ПУП-ПС, **не попада** в границите на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР, ДВ, бр. 77/2002 г., изм. бр. 70/2024 г.). Най-близко разположената защитена зона е **BG0000173 „Островче“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, обявена със *Заповед № РД-1014/17.12.2020 г.* на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 15/19.02.2021 г.), която отстои на около 1443 м.

5. Предвид характера и обхвата на ПУП-ПС, същият не може да бъде отнесен към хипотезите на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми* – Наредбата за ЕО, приета с ПМС № 139 (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. ДВ, бр. 70/2020 г.), поради което не е необходимо да се провежда процедура по екологична оценка или преценяване необходимостта от екологична оценка.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на ПУП-ПС, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху близко разположената защитена зона от мрежата Натура 2000, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности, причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/план, програма, проект (ППП).

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеният ПУП-ПС, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

**Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на ПУП-ПС и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите на ПУП-ПС или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Русе за промените.

С ува:

ДАУД ИБИ

Директор на РИОСВ – Русе

