



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – РУСЕ

Изх. № Ц-994.....

Русе, 14.03.2024г......

ДО
Г-Н НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ
УПРАВИТЕЛ НА
„ВОЛТОК МЕГА” ООД
ул. „Духовно възраждане” № 25, ап. 26
гр. Русе

Относно: Постъпило в РИОСВ–Русе уведомление за „Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство ел. енергия с мощност 4000 kW, БКТП 20/0,8/0,4 kW с трансформатор с мощност 2500 kVA и кабелна линия СрН 20 kV”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ,

Във връзка с Ваше уведомление с вх. № АО-1180/29.02.2024 г. на РИОСВ-Русе за инвестиционно предложение /ИП/ за „Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство ел. енергия с мощност 4000 kW, БКТП 20/0,8/0,4 kW с трансформатор с мощност 2500 kVA и кабелна линия СрН 20 kV”, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., ДВ. бр.106 от 15.12.2021 г.), Ви уведомявам следното:

Горесцитираното предложение, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

1. Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на фотоволтаична инсталация за производство ел. енергия с мощност 4000 kW, с местоположение поземлен имот с идентификатор 07603.502.448 (идентичен с УПИ I-448, кв. 83) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла, кв. гара Бяла, общ. Бяла, БКТП 20/0,8/0,4 kW с трансформатор с мощност 2500 kVA и кабелна линия СрН 20 kV. Произведената електроенергия ще се използва за продажба на свободния пазар. Изготвено е становище с изх № ПВС-2025/114.08.2023 г. и предварителен договор с ЕРП Север, относно условията за присъединяване на фотоволтаичната инсталация (ФВИ) за електропроизводство с мощност 4000 kW с изх. № ПД-ПВИ-729/06.10.2023 г. в което са дадени разпоредбите за присъединяване на производител на електрическа енергия към ЕРМ. В него са указани следните изисквания за присъединяване на ФВИ:

- Точка на присъединяване – съществуващ или новоизграден СРС 20 kV, част от ВЕ „Пейчиново” 20 kV в близост до п/ст „Латекс” 110/20 kV. В сервитутната зона на СРС следва да се изгради междинна комплектна разпределителна уредба (МКРУ), с точно упоменато оборуване.

- Изграждане на нов преобразуващ трафопост тип БКТП.
- Изграждане на присъединителна кабелна линия СрН 20 kV от точката на присъединяване – МКРУ при СРС 20 kV до новоизградения преобразуващ БКТП с кабел 20 kV.
- Изграждане на система за компенсиране на капацитивната реактивна енергия от кабелите на КЛ 20 kV на ФВИ.

- Измерване на произведена и потребена ел. енергия: доставка на оборудвано електромерно табло за индиректно мерене СрН с комуникационен рутер-модем и SIM карта и монтаж на фасадата на МКРУ, свързано към модул „Мерене“.

- Изграждане на система за предаване на данните за произвежданата ел. енергия от ФВИ и предаване на данните към съответния ЦУМ.

Фотоволтаичната централа е със следните параметри:

- номинална изходна АС мощност – 4000 kW;
- инсталирана пикова DC мощност 7667 бр. x 570 Wp = 4370,19 kWp;
- брой и мощност на инверторите – 20x200 kW;
- генерирано АС напрежение – трифазно, 230/400 V, 50 Hz;
- напрежение на присъединяване – трифазно, 20 kV, 50 Hz;
- заемана площ от ФВИ – 20788 кв.м, обща заемана площ – 30166 кв.м. Избраният за реализация на ИП имот е с площ 36230 кв.м.

2. Имотът, обект на ИП, **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии* – ЗЗТ (ДВ, бр. 133/1998 г., изм. бр. 102/2023 г.), както и в границите на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие* – ЗБР (ДВ, бр. 77/2002 г., изм. бр. 102/2023 г.). Най-близко разположената защитена зона е *BG0000610 „Река Янтра“* за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-401/12.07.2016 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-1058/07.11.2022 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 90/2022 г.), отстояща на около 29 м.

3. Така описаното ИП не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложение № 1 към чл. 92, т. 1, както и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на *Закона за опазване на околната среда* – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. бр. 102/2023 г.). Същото не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т. 3 на ЗООС. Предвид това, конкретното ИП не попада в обхвата на **Глава шеста от ЗООС и не подлежи на регламентираната в закона процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).**

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението** (извън границите на защитени зони от мрежата Натура 2000) и **характера** на заявения ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху близко разположената ЗЗ от мрежата Натура 2000, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/планове, програми, проекти.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП за „Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство ел. енергия с мощност 4000 kW, БКТП 20/0,8/0,4 kW с трансформатор с мощност 2500 kVA и кабелна линия СрН 20 kV“, **преценката на**

компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Русе за промените.

С уважение,

АНЕЛИЯ МАЛЧ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-РУСЕ



