



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – РУСЕ

Изх. № ..... 2572 .....

Русе, ..... 22.07.2015 .....

ДО  
Г-Н ПЕТР ТЕСАРЖ  
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА  
"ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ" АД  
ВАРНА ТАУЪРС-Е  
бул. "Владислав Варненчик" № 258  
гр. Варна

КОПИЕ ДО:  
Г-Н ЮКСЕЛ АХМЕД  
КМЕТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО

*Относно: Постъпило в РИОСВ - Русе уведомление за инвестиционно предложение (УИП) с вх. № АО 3594/06.07.2015 г. за "Изграждане на електрическо захранване на сграда"*

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЕСАРЖ,**

Във връзка с Вашето уведомление, Ви информирам за следното:

**I. По отношение на изискванията на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда - ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. бр. 98/2014 г.):**

Инвестиционното предложение за "Изграждане на електрическо захранване на сграда" с местоположение имот с идентификатор 24030.501.3390 по КК и КР на гр. Дулово, съгласно скица № 15-287267-08.07.2015 г., издадена от СГКК – гр. Силистра, включва следните дейности:

- изграждане на външно кабелно електрическо захранване от трансформаторен пост (ТП) "Партиен дом" до стоманобетонов стълб (СБС) № 9;
- изграждане на нова въздушна мрежа ниско напрежение от СБС № 9 до СБС № 14 с усукани изолирани проводници (УИП) 3x70+54.6;
- подмяна на СБС № 12 и СБС № 13 с нови Центрофугални стоманобетонени стълбове тип НЦ 250/9.5;
- монтаж на електромерно табло тип Тепо на фасадата на сградата.

Горесцитираното инвестиционно предложение, **не попада** в обхвата на Приложение I към чл. 92, т. 1 и Приложение II към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и **не подлежи** на регламентираните в Глава шеста от Закона процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.

**II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие – ЗБР (ДВ, бр. 77/2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 98/2014 г.):**

Разглежданият имот **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998 г. изм. и доп. ДВ, бр. 98/2014 г.) или в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР.

Местоположението и характера на заявеното предложение не създават предпоставка за възникване на отрицателни въздействия върху видове и местообитания, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони. На основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* - Наредбата за ОС (ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.) преценката на РИОСВ – Русе е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

С уважение,

*Лилия Атанасова*  
**инж. ЛИЛИЯ АТАНАСОВА**  
Директор на РИОСВ-РУСЕ

