



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – РУСЕ

Изх. № 2876

Русе, 17.10.2017

КОПИЕ ДО:
Г-Н ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ТУТРАКАН

Относно: *Постъпило в РИОСВ-Русе уведомление за инвестиционно предложение (ИП) с вх. № АО 4088/03.10.2017 г. за „Изграждане на водопроводно отклонение /ВО/ и канализационно отклонение /КО/”*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧАКЪР,

Във връзка с внесено уведомление с вх. № АО 4088/03.10.2017 г., за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* – Наредбата за ОС (ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.), Ви уведомявам за следното:

Инвестиционното предложение за „Изграждане на водопроводно отклонение /ВО/ и канализационно отклонение /КО/”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 73496.501.688 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Тутракан, съгласно скица № 15-393598-16.08.2017 г, издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Силистра, **попада** в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС. ИП е свързано с изграждане на водопроводно отклонение с $Q_{op}=0,35$ л/сек. за питейно-битови нужди и канализационно отклонение $Q_{op}=1,36$ л/сек. Точката за водовземане е определена от уличен водопровод (тип) поц. стомана, с диаметър $\phi 3/4$, напор 20 м воден стълб. След влизане на водопроводното отклонение в имота на 2 м от границите на имота ще се изгради водомерна шахта, в която ще се монтира водомерен възел с водомер. Точка на заустване на отпадъчни битови води от поземления имот е определена от улична канализация, (тип) бетон, с диаметър $\phi 200$.

Разглежданият имот **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии* – ЗЗТ (ДВ, бр. 133/1998 г. изм. и доп. бр. 58/2017 г.) и/или в границите на защитена зона, по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие* – ЗБР (ДВ, бр. 77/2002 г. изм. и доп. бр. 76/2017 г.).

Така заявеното ИП **не попада** в обхвата на Приложение I към чл. 92, т. 1 и Приложение II към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от *Закона за опазване на околната среда* – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 76/2017 г.) и **не подлежи** на процедура по оценка на въздействието върху околната среда или преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близко разположените защитени зони.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на водопроводно отклонение /ВО/ и канализационно отклонение /КО/”, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Русе за промените.

С уважение,

ИНЖ. ЛЮБОМИР АТАНАСОВ
Директор РИОСВ-Русе

