



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – РУСЕ

УТВЪРДИЛ:

Дауд Ибрям

Директор на РИОСВ – Русе



ДОКЛАД

от извършена комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект, подлежащ на проверка: Бензиностанция „РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ“ – ЕАД

Дата на извършване на проверката: 09.09.2024 г.

Място на извършване на проверката: гр. Русе, бул. „Трети март“ № 30

I. Компоненти и фактори на околната среда, подлежащи на контрол в обекта:

- компонент „Атмосферен въздух“;
- фактор „Опасни химични вещества“;

II. Цел на проверката:

Провеждане на текущ планов контрол по компоненти на околната среда за изпълнение изискванията на:

- *Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите му нормативни актове;*
- *Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси;*
- *Закона за опазване на околната среда.*

III. Извършени дейности:

Операторът не е уведомен предварително за предстоящия контрол. За извършената проверка е съставен Констативен протокол № ЦЦ-03/09.09.2024г. Не е извършвана предходна проверка на обекта.

IV. Обхват на проверката:

Проверени са бензиноколонките, резервоарите за съхранение на гориво, както и продукти, съдържащи опасни химични вещества и смеси на площадката на Бензиностанцията. Извършена е проверка по документи и данни, свързани с изискванията на законовите и подзакопови нормативни актове по околна среда.

V. Констатации от проверката:

Основната дейност на Дружеството се състои в съхранение и търговия със светли горива. На площадката на обект Бензиностанция „РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ“ – ЕАД гр. Русе се извършва съхранение и търговия с бензин, дизелово гориво и пропан-бутан. Извършва се търговия с различни

продукти в малки разфасовки (моторно масло, антифриз, течност за чистачки и др.) Бензипостанцията, стопанисвана от „РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ“ – ЕАД, е оборудвана с всички технически средства и апаратура за извършване на дейности по съхранение и търговия с горива и опасни химични вещества и смеси.

По фактор „Опасни химични вещества“:

Извършена е проверка върху химичните вещества и смеси, съхранявани в обекта, във връзка с изискванията на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и Регламент (ЕО) № 1272/2008.

Установи се съхранение на опасни химични вещества и смеси (дизелово гориво, бензин и пропан-бутан), разположени в общо 4 подземни резервоара. Горивата са снабдени с информационни листи за безопасност, които отговарят на изискванията на Приложение II от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и последващите му изменения.

Попълнен е чек лист по Приложение №4.1 към Заповед №РД-268/11.05.2018 г. на Министъра на околната среда и водите.

При извършване на проверката не бяха представени следните документи:

1. Доклад за класификация по чл.103, ал.1 от (ЗООС);
2. Информация по Приложение № 2, съгласно Заповед № РД-268/11.05.2018г.
3. Оценка за безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси, изготвена, съгласно Заповед № РД-184/09.03.2021 г.

По компонент „Атмосферен въздух“:

На място се констатираха инсталирани 3 (три) колонки за зареждане на дизел, бензин и газ, от които една двустранна комбинирана колонка за дизел и бензин, една едностранна само за дизел и една само за газ. Бензиновата колонка е оборудвана със система, съответстваща на Етап II на УБП. На място се води проинурован, пронумерован и завършен от РИОСВ-Русе Дневник с регистрационен номер № 34.1 от 12.12.2016 г. Дневникът отговаря на изискванията на приложение № 8 от Наредба №16/12.08.1999 г. *за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини. (Обн. ДВ. бр.75 от 24.08.1999 г. изм. и доп. ДВ. бр.95 от 06.11.2020 г.)*, за състоянието на системата, съответстваща на Етап II на УБП. Водят се актуални записи за извършваните проверки за ефективността на улавяне на бензиновите пари, съгласно изискванията на чл. 14 в, ал. 1 от Наредбата. Те се извършват в срок, осъществена от оправомощено от БИМ лице за проверка на ефективността на СУБП, чрез дружеството „Ви Ар Ес Контрол“ ЕООД, се установи наличен стикер за съответствие на системата на Етап II на УБП, съгласно изискванията на чл. 14 г, ал. 3 от Наредба №16.

VI. Заключение за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство:

Дружеството извършва дейността си в съответствие с изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и подзаконовите им нормативни актове, но са установени пропуски, за които са дадени три задължителни предписания.

VII. Предприети административни мерки за отстраняване на несъответствието/ята.

При проверката не е съставен АУАН, за установените пропуски са дадени три задължителни предписания, като две от тях са в срок на изпълнение до (23.09.2024г.) а другото е в срок на изпълнение до (09.10.2024г.)

VIII. Приоритети за последваща контролна дейност: няма