



УТВЪРДИЛ
инж. Цонка Христова
Директор на РИОСВ-Русе

ДОКЛАД

от извършена комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект, подлежащ на проверка: Петролен терминал „Ромпетрол България“.

Дата на извършване на проверката: 20.01.2023 г.

Място на извършване на проверката: гр. Русе, бул. „Тутракан“ № 100.

I. Компоненти и фактори на околната среда, подлежащи на контрол в обекта:

- компонент „Атмосферен въздух“;
- компонент „Води“;

II. Цел на проверката:

Провеждане на текущ планов контрол по компоненти на околната среда за изпълнение изискванията на:

- *Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите му нормативни актове;*
- *Закона за водите и подзаконовите му нормативни актове;*
- *Закона за опазване на околната среда.*

III. Извършени дейности:

Операторът не е уведомен предварително за предстоящия контрол. За извършената проверка е съставен Констативен протокол № ИП 01/ 20.01.2023 г. Последната проверка е извършена през 2020 г. Даденото предписание е изпълнено в поставения срок.

IV. Обхват на проверката:

Проверени са площадката на терминала за съхранение на горива и извършваната товаро-ратоварна дейност със светли горива. Извършена е проверка на документи и данни, свързани с изискванията на законовите и подзаконови нормативни актове по околна среда.

V. Констатации от проверката:

Основната дейност на дружеството се състои в съхранение и търговия със светли горива. Извършват се съхранение и товаро-ратоварни дейности с бензин, дизелово гориво и биодизел. Петролният терминал представлява комплекс от пристанищен терминал за разтоварване на кораби, жп клон, резервоарен парк и автоестакада, оборудвани с технически средства за извършваните дейности и контролна апаратура.

По компонент „Атмосферен въздух“:

Дружеството не използва собствен автотранспорт, дейността се извършва от външна фирма с автоцистерни за дънно товарене и разтоварване, задържане на парите и защита срещу преливане. Няма промяна в монтираното технологично оборудване на площадката:

1. Инсталация за пълнене на автоцистерни: Автоестакада с наливащи устройства за дизел и бензин и система за автоматичен стоп при преливане. Използват се оборудвани точки за долно пълнене на дизелово гориво и точки за долно дънно пълнене на бензин.
2. Ж.п разтоварище - товарене на Ж.П. естакада, където се извършва товарене и разтоварване на дизелово гориво и разтоварване на бензин към неподвижните резервоари от ж.п. цистерните.
3. Технологични съоръжения - инсталация за регенерация на бензиновите пари. Изградената система за улавяне на бензиновите пари е в съответствие с техническите изисквания на Приложение 2 към чл. 5, ал. 1 от Наредба №16. Същата е напълно автоматизирана с непрекъснат мониторинг на отделяните емисии и с инсталиран газанализатор, настроен на концентрация, при която системата автоматично включва да работи с втория резервоар за регенерация.
4. „Ромпетрол България“ ЕАД, експлоатира пристанище „Арбис“ на р. Дунав. за разтоварване на плавателни съдове с дизелово гориво.

По компонент „Води“:

Предвидени са, и са изградени обваловки, непозволяващи допускане на разливи на нефтопродукти. На площадката на дружеството се формират три потока отпадъчни води:

1. Първи поток: Битово- фекални и дъждовни отпадъчни води.
2. Втори поток: Дъждовни води от обваловките, които постъпват за пречистване в каломаслоуловител
3. Трети поток: Битово-фекални отпадъчни води.

Трите потока отпадъчни води се смесват с общия поток отпадъчни води на ДИЗ Тегра и се заустват заедно. За заустване на отпадъчните води, „Ромпетрол България“ ЕАД притежава Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води със срок на действие до 2026 г.

Изпълняват се поставените условия в разрешителното за заустване. Трайно са сигнализирани пунктовете за мониторинг. В РИОСВ-Русе са представени протоколи от изпитване на проведения собствен мониторинг за 2022 г. Анализът на отпадъчните води се извършва от акредитирана лаборатория.

VI. Заключение за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство:

Не са установени пропуски при извършване на дейността по отношение на изискванията на *Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите му нормативни актове и нарушения на Закона за водите и подзаконовите му нормативни актове.*

VII. Предприети административни мерки за отстраняване на несъответствието/ята.

Не са констатирани несъответствия. Не са дадени предписания.

VIII. Приоритети за последваща контролна дейност:

През 2023 няма.

